

# प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

## अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

पूआईडी संख्या: UPFS/2021/30307/RMP/RAMPUR/249/CFO

दिनांक: 31-03-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ST MARYS SENIOR SECONDARY SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 65 Maulana Mohd Ali Jauhar Road, 0, Civil Line तहसील - Sadar जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Block A	3	0	10.85 mt.
Block B	2	0	6.90 mt.
Block C	3	0	12.15 mt.

तथा प्लॉट एरिया 15561.00 sq.mt है। भवन का अधिभोग ST MARYS SENIOR SECONDARY SCHOOL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 12-04-2021 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री Shaly MM St Marys Convent Maulana Mohd Ali Jauhar Road Civil lines Rampur 9068559965 के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 12-04-2021 से 11-04-2024 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अन्य के सम्बन्ध में लगायी गयी शर्त के अनुसार 3 माह में अनुपालन / कार्यवाही पूर्ण नहीं किया जाती है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं भवन स्वामी मैसर्स ST MARYS SENIOR SECONDARY SCHOOL अधिभोगी सभी प्रकार के सिविल एवं क्रिमिनल गतिविधियों के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

शर्त(Conditions) :

- 1.All blocks of water tank capacity to be (5000)liters required according to NBC-2005,
- 2.In terrace tank 450lpm fire pump to be installed in all blocks of building.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(ANKUSH MITTAL)

[2E9F033C767AB861344186D617F4A13509032A27]

12-04-2021

**ATTESTED BY**

**ATTESTED BY**

Manager

St. Mary's Senior Secondary School  
Rampur (U.P.)

Principal

St. Mary's Senior Secondary School  
Rampur (U.P.)